

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ZIP 63660/19
Spisová značka: ZIP 26122/2019 STK
Oprávněná úřední osoba Ing. Kateřina Stodolovská
Telefon: +420 313 039 361
E-mail: katerina.stodolovska@mesto-vlasim.cz
Datum: 18.2.2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst.2, písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) žadateli:

- **obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice, IČ: 0047357**

vydává povolení

podle ustanovení §8 odst.1. písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, **k nakládání s vodami– k vypouštění odpadních vod do vod povrchových** z mechanické – kořenové ČOV ve Středočeském kraji, okrese Benešov u Prahy, obci Chmelná, na pozemku parc.č. 174/1 k.ú. Chmelná u Vlašimi do bezejmenného přítoku Sedlického potoka IDVT 10259980, souřadnice místa vypouštění podle S-JTSK: X=1097570, Y=708529, v ČHP 1-09-02-1040-0-00, HGR 6520.

Povolené množství vypouštěných přečištěných odpadních vod:

Denní 0,9 l/s
Max.denní 2,5 l/s
Měsíční 2373 m³/měsíc
Roční 28470 m³/rok

Ukazatelé znečištění jsou povoleny v následujících hodnotách:

ukazatel	hodnota „p“ (mg/l) -přípustná	hodnota „m“ (mg/l)-maximální	množství t/rok
CHSK _{cr}	60	100	0,34
BSK ₅	25	60	0,16
NL	25	60	016
N-NH ₄ ⁺		20 (průměr 10 mg/l)	

Původní povolení k nakládání s vodami bylo vydáno Městským úřadem ve Vlašimi pod čj: ZIP 154993/2018-1415/2018/VoJ ze dne 18.6.2018, platnost povolení do 31.12.2019.

Doba povoleného nakládání s vodami: do 31.12.2022

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12
Počet napojených EO: 150 EO

Uložená měření:

Počet kontrolních profilů sledování jakosti: 2 na vstupu a na výstupu z ČOV

Způsob měření odpadních vod : objem odpadních vod je měřen odečtem na Thomsonově přelivu.

Četnost sledování: 4 x ročně

Typ vzorků: typ „A“ dvouhodinový směsný

Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Doba povoleného nakládání s vodami se stanovuje ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí *do 31.12.2022*.
2. Kontrola stanovených maximálních hodnot („m“) bude prováděna rozbořem vzorku typu „A“, tj. dvouhodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, na stanovení ukazatelů BSK₅, CHSK₅, NL, N-NH₄⁺ a to na odtoku z ČOV s četností 4 x ročně. Odběry a rozbořky ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání („oprávněná laboratoř“).
3. Výsledky rozborů odpadních vod budou každoročně ke konci roku překládány vodoprávnímu úřadu a správci povodí.
4. Rozbořky budou archivovány v provozním deníku provozovatele.
5. Budou dodrženy podmínky dané stanoviskem a vyjádřením správce povodí Povodí Vltavy s.p. n. z. PVL-73153/2019/240 ze dne 7.11.2019:
 - *Bude řešeno a realizováno významné snížení balastních vod trvale přitékajících do kanalizačního systému. Bude prověřeno napojení jednotlivých nemovitostí, s tím, že do kanalizace nebudou napojeny dešťové vody. Dále bude realizována odstavení průtočných jímek se sedimentací a jejich přímé napojení na kanalizaci z důvodu zabránění čerpání sedimentů do kanalizace.*
Termín: do 30.6.2020
 - *Bude zpracován projektový návrh řešení intenzifikace KČOV včetně odstranění kolmatace kořenových polí a návrh poškozených úseků kanalizace. PD požadujeme předložit k projednání*
Termín: do 30.9.2020
 - *Bude realizováno navržené řešení intenzifikace KČOV a oprava poškozených úseků kanalizace*
Termín: do 31.12.2021

Účastníkem řízení pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle § 27 odst. 1 byl stanoven žadatel:

- obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice, IČ: 0047357

Odůvodnění

Dne 20.11.2019 podala obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice, IČ: 0047357 u odboru životního prostředí MěÚ Vlašim žádost o nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obci Chmelná u Vlašimi, v ČHP v ČHP 1-09-02-1040-0-00, HGR 6520.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, a dalšími doklady.

K žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami byly předloženy:

- stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, Praha 5 . PVL-73153/2019/240 ze dne 7.11.2019
- podklady z KN
- kopie rozhodnutí čj: ZIP 154993/2018-1415/2018/VoJ ze dne 18.6.2018
- výsledky rozborů za rok 2018, 2019

Podle ustanovení § 115 zákona o vodách, oznámil vodoprávní úřad, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad č.j. ZIP 3643/2020-26122/2019 STK dne 28.1.2020 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům **zahájení vodoprávního řízení**, kde bylo stanoveno, že účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do **10-ti dnů** ode dne oznámení zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení zde neuplatnili námitky a připomínky. Oznámení bylo doručeno všem účastníkům řízení v zákonem stanovené lhůtě před vydáním rozhodnutí

Dotčeným orgánem byl stanoven:

- Městský úřad Vlašim, OŽP, orgán ochrany přírody, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Účastníkem dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád pro povolení k nakládání s vodami byla stanoven:

- Obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice
- Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: o námitkách nebylo rozhodováno

Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že vydáním tohoto rozhodnutí nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení jiných právem chráněných zájmů, a s ohledem na tyto skutečnosti rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí v řízení, jež mu předcházelo, a to do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, podáním učiněným u Městského úřadu Vlašim, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Vlašim.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však po uplynutí 10-tého dne, kdy byl doručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Kateřina Stodolovská
Oprávněná úřední osoba

Rozdělovník (obdrží):

účastníci řízení:

- Obec Chmelná, Chmelná 13, 257 65 Čechtice
- Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

dotčený orgán: MěÚ Vlašim, OŽP – OP, Dvůr 413, 258 14 Vlašim

na vědomí: Státní fond životního prostředí, Olbrachtova č.p. 2006/9, 14800 Praha 414